

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

El presente es para certificar que Lloyd's Register Verification, Organismo Notificado para la Directiva de Equipos a Presión 97/23/CE; realizó (de acuerdo al módulo B de la Directiva) un Examen CE de Tipo sobre el citado equipo a presión para asegurar su conformidad con los requisitos de la Directiva que le son de aplicación. El equipo identificado a continuación demostró cumplimiento.

Este certificado se emite a:

SOLICITANTE: EXTINTORES FAEX, S.L.
C/Rumania, Naves 24-25 (Polígono Industrial El Águila)
50180 UTEBO (Zaragoza)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Extintor Portátil de Polvo

TIPO DE PRODUCTO: Extintor Portátil de Polvo PI-3

NORMA DE DISEÑO: UNE-EN 3-7:2004 A1:2008

El Anexo Técnico adjunto detalla el contenido de la Documentación Técnica y Normativa Específica y formará parte de este certificado.

"Este Certificado no es válido para equipos a presión cuyo diseño, características o parámetros de funcionamiento hayan sido variados con respecto a la muestra ensayada. El fabricante notificará a LRV de cualquier modificación o cambios al equipo con objeto de mantener la validez del certificado."

"Este certificado tiene una validez de diez años desde la fecha de emisión"

Certificado N°: 0038/PED/MAD/1734

Aprobación Original: 6 de mayo de 2002

Certificado en Vigor: 6 de mayo de 2012

Caducidad del Certificado: 5 de mayo de 2022

LRV Organismo Notificado N° 0038

Lloyd's Register
Verification Limited
Madrid Office

Lloyd's Register

José Rivero en nombre de Lloyd's Register Verification

Lloyd's Register Verification Limited, 71 Fenchurch Street London EC3M 4BS UK

En esta cláusula, tanto individual como colectivamente, Lloyd's Register, sus empresas filiales y sus respectivos directivos, sus empleados o agentes son llamados "Grupo Lloyd's Register". El Grupo Lloyd's Register no asume ninguna responsabilidad ni estará obligado ante persona alguna por cualquier pérdida, daño o gasto causados por la confianza en la información o asesoría proporcionada en este documento o cualquier otro medio, a no ser que esa persona haya firmado un contrato con la entidad pertinente del Grupo Lloyd's Register para la entrega de esta información o asesoramiento, en cuyo caso cualquier responsabilidad u obligación se aplicará exclusivamente en los términos y condiciones expuestos en ese contrato.

EXAMEN CE DE TIPO (MODULO B)

EXTINTORES FAEX, S.L.
C/Rumania, Naves 24-25 (Polígono Industrial El Águila)
50180 UTEBO (Zaragoza)

RECIPIENTE A PRESIÓN

ANEXO TÉCNICO AL CERTIFICADO N°: 0038/PED/MAD/ 1734

DATOS DEL EQUIPO

Tipo:	Extintor Portátil de Polvo PI-3
Máxima Presión Admisible:	15 bar
Volumen:	3,45 litros

Los documentos indicados a continuación han sido revisados para verificar su cumplimiento con la Directiva de Equipos a Presión 97/23/CE y el Código de Diseño:

UNE-EN 3-7:2004 A1:2008

CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Título	Nº Documento	Fecha
Anilla de Seguridad Ranurada 3,5x34	18.002	--
Aranlock Sin Tapa 3 x7,3	14.030	--
Casco Superior / Inferior 3 Kg	140.157.3-3	--
Casquillo M30x1,5	428.1-10	--
Conjunto Manetas Montadas 3 - 2 Kg.	C-13.031	--
Difusor Pico Pato 3 Kg	17.031	--
Junta Hytrel 30 x 39	17.003	--
Manómetro – FEUMA NG23 M10x1	23/3130-3031-01	--
Precinto Plastico Azul Celeste de 3,5 mm	17.077	--
Remache Semitubular de 3 x 24	14.011	--
Tubo Sonda PEHD 18 x 385	07.615	--
Válvula 1, 2, 3 Kg, MAI T-ROSCA 12/100	08.024	--
Válvula Comprobación	00.060	--
Punto 5 y 6, Cálculos de Diseño	--	Mayo 2012
Punto 7. Procedimiento de Fabricación	--	Mayo 2012
Punto 8. Pruebas Realizadas durante la Fabricación	--	Mayo 2012
Plan de Inspección y Ensayo	--	Mayo 2012
Punto 9. Trazabilidad	--	Mayo 2012
Punto 10, Análisis de Riesgos	--	Mayo 2012
Punto 16, Manual de Mantenimiento	--	Mayo 2012
Lista de Requisitos Esenciales Seguridad	--	Mayo 2012
PMA's: DC-04	--	Mayo 2012
Aprobación de uniones:		
- WPAR FAEX-02 Rev.0	--	--
- WPAR-FAEX-03 Rev.0	--	--

EXAMEN CE DE TIPO (MODULO B)

EXTINTORES FAEX, S.L.
C/Rumania, Naves 24-25 (Polígono Industrial El Águila)
50180 UTEBO (Zaragoza)

RECIPIENTE A PRESIÓN

ANEXO TÉCNICO AL CERTIFICADO N°: 0038/PED/MAD/1734

Título	Nº Documento	Fecha
Cualificación de Personal de uniones:		
- FERNANDO SARRADELO GÓMEZ	WQR-FAEX-02 WQR-FAEX-03 WPQ-FAEX-04	--
- PASCUAL ARRUEGO ROYO	WQR-FAEX-05	
- IDY N-DIAYE	WQR-FAEX-10	
Cualificación personal de END:		
---	---	--

INFORMES LRV

Título	Nº Documento	Fecha
Informe de Inspección y Ensayos	ZAR8120218	04.05.2012
Documento de Aprobación de Diseño	ZAR8110218/SG/3	04.05.2012

Edición Anexo: 01
Fecha de Edición: 6 de mayo de 2012
LRV Organismo Notificado Número 0038

Lloyd's Register
Verification Limited

Madrid Office

Lloyd's
Register

José Rivero en nombre Lloyd's Register Verification